

木津川市 PFOS・PFOA 水質検査結果

※暫定目標値：50ng/L以下

(単位：ng/L)

| 採水日   |             | 宮ノ裏浄水場<br>(浄水) | 船屋浄水場<br>(浄水)     | 観音寺浄水場<br>(浄水) | 河原浄水場<br>(浄水) | 山城浄水場<br>(浄水) |
|-------|-------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 令和2年度 | R2.10.14    | 17             | 26                | 16             | 14            | 10            |
| 令和3年度 | R3.10.14~18 | 24             | 26                | 16             | 16            | 10            |
| 令和4年度 | R4.10.13~14 | 15             | 30                | 11             | 19            | 9             |
| 令和5年度 | R5.10.16~18 | 24             | 27                | 15             | 15            | 9             |
| 令和6年度 | R6.10.9     | 20             | 26                | 13             | 14            | 9             |
| 令和7年度 | R7.4.10     | 15             | 29                | 12             | 18            | 8             |
|       | R7.7.17     | 13             | 61                | 14             | 13            | 5             |
|       | R7.10.9     | 16             | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 13             | 11            | 7             |
|       | R8.1.8      | 18             | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 14             | 12            | 8             |

船屋浄水場関連 PFOS・PFOA 臨時検査

※暫定目標値：50ng/L以下

(単位：ng/L)

| 採水日       | 船屋浄水場 |       |                   | 山ノ上配水池            | 小谷下消防車庫           | 備考                             |
|-----------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | 第1号取水 | 第2号取水 | 浄水                | 給水元               | 末端給水栓             |                                |
| 令和7年7月30日 | 70    | 19    | 49                | 44                | 39                |                                |
| 令和7年7月31日 | -     | -     | -                 | 36                | 41                |                                |
| 令和7年8月1日  | -     | -     | 22                | 34                | 36                |                                |
| 令和7年8月4日  | -     | -     | 24                | 33                | 31                |                                |
| 令和7年8月5日  | -     | -     | 22                | 26                | 28                |                                |
| 令和7年8月6日  | -     | -     | 22                | 23                | 23                |                                |
| 令和7年8月7日  | -     | -     | 22                | 22                | 21                |                                |
| 令和7年8月8日  | -     | -     | 24                | 23                | 21                |                                |
| 令和7年8月13日 | -     | -     | 26                | 25                | 22                |                                |
| 令和7年8月20日 | -     | -     | 30                | 27                | 26                |                                |
| 令和7年8月27日 | -     | -     | 26                | 25                | 24                |                                |
| 令和7年9月3日  | -     | -     | 41                | 35                | 43                |                                |
| 令和7年10月1日 | -     | -     | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 17                | 18                | 活性炭による浄水処理の強化<br>(仮設活性炭ろ過機の導入) |
| 令和7年11月4日 | -     | -     | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 活性炭による浄水処理の強化<br>(仮設活性炭ろ過機の導入) |
| 令和7年12月1日 | -     | -     | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 活性炭による浄水処理の強化<br>(仮設活性炭ろ過機の導入) |
| 令和8年1月8日  | -     | -     | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 活性炭による浄水処理の強化<br>(仮設活性炭ろ過機の導入) |
| 令和8年2月2日  | -     | -     | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 5未満<br>(※定量下限値未満) | 活性炭による浄水処理の強化<br>(仮設活性炭ろ過機の導入) |

※定量下限値未満・・・定量できるほどの量ではないということ