

排出基準等（処理水）にかかる項目（年1回測定項目）

放流水 試料採取日令和6年12月10日10:15 天候 晴 気温 12.4°C 水温 11.7°C

No.	水質項目	計量結果
1	アルキル水銀化合物	不検出
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005 mg/ℓ
3	カドミウム及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
4	鉛及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
5	有機燐化合物	<0.1 mg/ℓ
6	六価クロム化合物	<0.01 mg/ℓ
7	砒素及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
8	シアン化合物	不検出
9	ポリ塩化ビフェニル	不検出
10	トリクロロエチレン	<0.003 mg/ℓ
11	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/ℓ
12	ジクロロメタン	<0.002 mg/ℓ
13	四塩化炭素	<0.0002 mg/ℓ
14	1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/ℓ
15	1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/ℓ
17	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/ℓ
18	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/ℓ
19	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/ℓ
20	チウラム	<0.0006 mg/ℓ
21	シマジン	<0.0003 mg/ℓ
22	チオベンカルブ	<0.002 mg/ℓ
23	ベンゼン	<0.001 mg/ℓ
24	セレン及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
25	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/ℓ
26	ほう素及びその化合物	0.07 mg/ℓ
27	ふつ素及びその化合物	0.18 mg/ℓ
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	2.3 mg/ℓ
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<0.5 mg/ℓ
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	<0.5 mg/ℓ
31	フェノール類含有量	<0.005 mg/ℓ
32	銅含有量	<0.01 mg/ℓ
33	亜鉛含有量	<0.01 mg/ℓ
34	溶解性鉄含有量	<0.08 mg/ℓ
35	溶解性マンガン含有量	<0.01 mg/ℓ
36	クロム含有量	<0.02 mg/ℓ
	ダイオキシン類	0.032pg-TEQ/ℓ

排出基準等（処理水）にかかる項目（年1回測定項目）

放流水 試料採取日令和5年12月6日14:30 天候 晴 気温 13.9°C 水温 12.2°C

No.	水質項目	計量結果
1	アルキル水銀化合物	不検出
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005 mg/ℓ
3	カドミウム及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
4	鉛及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
5	有機燐化合物	<0.1 mg/ℓ
6	六価クロム化合物	<0.01 mg/ℓ
7	砒素及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
8	シアン化合物	不検出
9	ポリ塩化ビフェニル	不検出
10	トリクロロエチレン	<0.003 mg/ℓ
11	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/ℓ
12	ジクロロメタン	<0.002 mg/ℓ
13	四塩化炭素	<0.0002 mg/ℓ
14	1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/ℓ
15	1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/ℓ
17	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/ℓ
18	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/ℓ
19	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/ℓ
20	チウラム	<0.0006 mg/ℓ
21	シマジン	<0.0003 mg/ℓ
22	チオベンカルブ	<0.002 mg/ℓ
23	ベンゼン	<0.001 mg/ℓ
24	セレン及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
25	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/ℓ
26	ほう素及びその化合物	0.08 mg/ℓ
27	ふつ素及びその化合物	0.27 mg/ℓ
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.87 mg/ℓ
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<0.5 mg/ℓ
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	<0.5 mg/ℓ
31	フェノール類含有量	<0.005 mg/ℓ
32	銅含有量	<0.01 mg/ℓ
33	亜鉛含有量	<0.01 mg/ℓ
34	溶解性鉄含有量	<0.08 mg/ℓ
35	溶解性マンガン含有量	<0.01 mg/ℓ
36	クロム含有量	<0.02 mg/ℓ
	ダイオキシン類	0.36 pg-TEQ/ℓ

排出基準等（処理水）にかかる項目（年1回測定項目）

放流水 試料採取日令和4年12月14日9:05 天候 晴 気温 9.1°C 水温 12.3°C

No.	水質項目	計量結果
1	アルキル水銀化合物	不検出
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005 mg/ℓ
3	カドミウム及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
4	鉛及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
5	有機燐化合物	<0.1 mg/ℓ
6	六価クロム化合物	<0.01 mg/ℓ
7	砒素及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
8	シアン化合物	不検出
9	ポリ塩化ビフェニル	不検出
10	トリクロロエチレン	<0.003 mg/ℓ
11	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/ℓ
12	ジクロロメタン	<0.002 mg/ℓ
13	四塩化炭素	<0.0002 mg/ℓ
14	1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/ℓ
15	1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/ℓ
17	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/ℓ
18	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/ℓ
19	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/ℓ
20	チウラム	<0.0006 mg/ℓ
21	シマジン	<0.0003 mg/ℓ
22	チオベンカルブ	<0.002 mg/ℓ
23	ベンゼン	<0.001 mg/ℓ
24	セレン及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
25	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/ℓ
26	ほう素及びその化合物	0.10 mg/ℓ
27	ふつ素及びその化合物	0.22 mg/ℓ
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.4 mg/ℓ
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<0.5 mg/ℓ
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	<0.5 mg/ℓ
31	フェノール類含有量	<0.005 mg/ℓ
32	銅含有量	<0.01 mg/ℓ
33	亜鉛含有量	<0.01 mg/ℓ
34	溶解性鉄含有量	0.10 mg/ℓ
35	溶解性マンガン含有量	<0.01 mg/ℓ
36	クロム含有量	<0.02 mg/ℓ
	ダイオキシン類	0.11 pg-TEQ/ℓ

排出基準等（処理水）にかかる項目（年1回測定項目）

放流水 試料採取日令和3年12月9日9:25 天候 晴 気温 7.5°C 水温 13.0°C

No.	水質項目	計量結果
1	アルキル水銀化合物	不検出
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005 mg/ℓ
3	カドミウム及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
4	鉛及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
5	有機燐化合物	<0.1 mg/ℓ
6	六価クロム化合物	<0.02 mg/ℓ
7	砒素及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
8	シアン化合物	不検出
9	ポリ塩化ビフェニル	不検出
10	トリクロロエチレン	<0.003 mg/ℓ
11	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/ℓ
12	ジクロロメタン	<0.002 mg/ℓ
13	四塩化炭素	<0.0002 mg/ℓ
14	1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/ℓ
15	1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/ℓ
17	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/ℓ
18	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/ℓ
19	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/ℓ
20	チウラム	<0.0006 mg/ℓ
21	シマジン	<0.0003 mg/ℓ
22	チオベンカルブ	<0.002 mg/ℓ
23	ベンゼン	<0.001 mg/ℓ
24	セレン及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
25	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/ℓ
26	ほう素及びその化合物	0.09 mg/ℓ
27	ふつ素及びその化合物	0.20 mg/ℓ
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.2 mg/ℓ
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<0.5 mg/ℓ
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	<0.5 mg/ℓ
31	フェノール類含有量	<0.005 mg/ℓ
32	銅含有量	<0.01 mg/ℓ
33	亜鉛含有量	<0.01 mg/ℓ
34	溶解性鉄含有量	<0.08 mg/ℓ
35	溶解性マンガン含有量	0.01 mg/ℓ
36	クロム含有量	<0.02 mg/ℓ
	ダイオキシン類	0.016pg-TEQ/ℓ

排出基準等（処理水）にかかる項目（年1回測定項目）

放流水 試料採取日令和2年12月4日9:37 天候 晴 気温 10.0°C 水温 14.4°C

No.	水質項目	計量結果
1	アルキル水銀化合物	不検出
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005 mg/ℓ
3	カドミウム及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
4	鉛及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
5	有機燐化合物	<0.1 mg/ℓ
6	六価クロム化合物	<0.02 mg/ℓ
7	砒素及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
8	シアン化合物	不検出
9	ポリ塩化ビフェニル	不検出
10	トリクロロエチレン	<0.003 mg/ℓ
11	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/ℓ
12	ジクロロメタン	<0.002 mg/ℓ
13	四塩化炭素	<0.0002 mg/ℓ
14	1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/ℓ
15	1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/ℓ
17	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/ℓ
18	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/ℓ
19	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/ℓ
20	チウラム	<0.0006 mg/ℓ
21	シマジン	<0.0003 mg/ℓ
22	チオベンカルブ	<0.002 mg/ℓ
23	ベンゼン	<0.001 mg/ℓ
24	セレン及びその化合物	<0.001 mg/ℓ
25	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/ℓ
26	ほう素及びその化合物	0.10 mg/ℓ
27	ふつ素及びその化合物	0.21 mg/ℓ
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	2.0 mg/ℓ
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	<0.5 mg/ℓ
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	<0.5 mg/ℓ
31	フェノール類含有量	<0.005 mg/ℓ
32	銅含有量	<0.01 mg/ℓ
33	亜鉛含有量	0.02 mg/ℓ
34	溶解性鉄含有量	<0.08 mg/ℓ
35	溶解性マンガン含有量	<0.01 mg/ℓ
36	クロム含有量	<0.02 mg/ℓ
	ダイオキシン類	0.28 pg-TEQ/ℓ