

令和7年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水									
／検査月日	4月23日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月17日
検査項目／結果が得られた日	4月29日	5月22日	6月17日	7月15日	8月19日	9月18日	10月13日	11月17日	12月23日
水温(℃)	20.0	19.0	19.0	22.0	27.0	26.0	22.5	16.0	13.0
PH	8.1	8.3	7.9	8.1	8.3	8.3	7.9	8.3	8.2
SS (mg/L)	5未満	5未満	5未満	10	24	33	29	14	5未満
COD (mg/L)	2	2	3	3	3	6	5	2	2
BOD(mg/L)	1	1未満	1	1未満	1未満	1	2	1未満	1
大腸菌数(CFU/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/L)	1.0	1.7	6.8	8.8	4.0	1.4	1.8	2.4	2.0
全りん (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水									
／検査月日	4月23日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月17日
検査項目／結果が得られた日	4月29日	5月22日	6月17日	7月15日	8月19日	9月18日	10月13日	11月17日	12月23日
水温(℃)	19.0	22.0	18.0	24.0	27.0	29.0	24.5	15.5	9.0
PH	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
SS(mg/L)	5未満	5未満	6						
COD (mg/L)	3	3	2	2	2	3	3	2	3
BOD(mg/L)	1未満	1未満	2						
大腸菌数(CFU/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/L)	0.8	1.9	6.5	7.7	3.9	1.7	1.2	2.3	2.3
全りん (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

	基準値
PH	5.8～8.6
SS(mg/L)	60
COD (mg/L)	90
BOD (mg/L)	60
大腸菌数(CFU/ml)	800
全窒素 (mg/L)	120
全りん (mg/L)	16

令和6年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月24日	5月8日	6月12日	7月10日	8月7日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月12日
検査項目／結果が得られた日	5月2日	5月16日	6月20日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月16日	2月20日	3月19日
水温(℃)	16.0	17.0	19.0	19.0	23.0	24.0	22.0	18.0	14.0	11.0	10.0	14.0
PH	8.4	8.2	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.4	8.3	8.3	8.3
SS (mg/L)	5未満	5未満	27	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/L)	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
BOD(mg/L)	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/mL)	0	1	0	1	110	0	15	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/L)	5.2	3.6	4.9	4.2	2.7	3.1	1.8	4.1	2.9	2.1	1.3	1.0
全りん (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月24日	5月8日	6月12日	7月10日	8月7日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月12日
検査項目／結果が得られた日	5月2日	5月16日	6月20日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月16日	2月20日	3月19日
水温(℃)	16.0	17.0	20.0	19.0	23.0	28.0	22.0	18.0	13.0	9.0	8.0	12.0
PH	8.2	8.1	7.9	8.3	7.7	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0
SS(mg/L)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						
COD (mg/L)	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1
BOD(mg/L)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
大腸菌群数(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/L)	5.8	3.5	4.7	4.2	2.7	3.1	2.1	4.4	2.9	2.1	1.7	1.1
全リン (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

	基準値
PH	5.8～8.6
SS(mg/L)	60
COD (mg/L)	90
BOD (mg/L)	60
大腸菌群数(個/mL)	3000
全窒素 (mg/L)	120
全リン (mg/L)	16

令和5年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月13日
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月16日	6月20日	7月27日	8月24日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月19日	2月23日	3月28日
水温(°C)	15.3	16.0	18.0	21.0	24.0	26.0	20.0	17.0	14.0	10.0	12.0	12.0
PH	8.2	7.7	8.5	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3
SS (mg/L)	15	5未満	13	8	11	5未満	9	5未満	5未満	5未満	9	5未満
COD (mg/L)	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2
BOD(mg/L)	1	4	1未満	1未満	2	1未満	1	1	1未満	1	1	5
大腸菌群数(個/mL)	0	0	4	0	1	0	6	1	3	0	0	0
全窒素 (mg/L)	3.0	10.0	5.0	3.0	2.0	1.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.5	2.1
全りん (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月13日
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月16日	6月20日	7月27日	8月24日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月19日	2月23日	3月28日
水温(°C)	15.0	17.0	18.0	20.0	25.0	24.0	20.0	17.0	12.0	10.0	12.0	11.0
PH	8.3	8.0	8.3	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1
SS(mg/L)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						
COD (mg/L)	1	2	2	2	2	2	2	3	4	1	1	1
BOD(mg/L)	1未満	1	1未満	1未満	2	1未満	1	2	3	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/mL)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/L)	2.0	10.0	5.0	2.9	1.9	1.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.3	2.1
全リン (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

	基準値
PH	5.8～8.6
SS(mg/L)	60
COD (mg/L)	90
BOD (mg/L)	60
大腸菌群数(個/mL)	3000
全窒素 (mg/L)	120
全リン (mg/L)	16

令和4年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月25日	5月11日	6月8日	7月13日	8月24日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日
検査項目／結果が得られた日	5月3日	5月18日	6月14日	7月19日	9月8日	9月22日	10月18日	11月17日	12月15日	1月17日	2月14日	3月14日
水温(°C)	19.0	17.0	18.0	19.7	22.3	22.0	18.0	16.0	13.0	11.0	11.5	11.8
PH	8.3	8.2	8.1	8.0	7.5	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.2
SS (mg/L)	5未満	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	8	9	5未満
COD (mg/L)	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
BOD(mg/L)	1	1未満	1未満	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1
大腸菌群数(個/mL)	0	0	1	1	0	14	7	0	0	1	0	0
全窒素 (mg/L)	0.4	2.2	0.7	3.5	3.5	4.0	4.5	2.3	1.4	1.5	1.2	0.8
全りん (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月25日	5月11日	6月8日	7月13日	8月24日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日
検査項目／結果が得られた日	5月3日	5月18日	6月14日	7月19日	9月8日	9月22日	10月18日	11月17日	12月15日	1月17日	2月14日	3月14日
水温(°C)	22.7	17.0	18.5	20.5	22.8	24.5	18.2	14.6	12.5	10.0	10.5	11.2
PH	8.2	8.3	8.2	8.0	7.7	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2
SS(mg/L)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						
COD (mg/L)	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2
BOD(mg/L)	1	1未満	1未満	0.5未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1
大腸菌群数(個/mL)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/L)	0.5	2.0	0.7	3.6	3.5	3.7	4.2	2.5	1.5	1.5	0.9	1.0
全リン (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8～8.6
SS(mg/L)	60
COD (mg/L)	90
BOD (mg/L)	60
大腸菌群数(個/mL)	3000
全窒素 (mg/L)	120
全リン (mg/L)	16

令和3年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月23日	5月12日	6月9日	7月7日	8月11日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
検査項目／結果が得られた日	4月30日	5月20日	7月1日	7月19日	8月24日	9月16日	11月2日	11月19日	12月21日	1月27日	2月15日	3月24日
水温(°C)	16.5	16.8	18.5	19.0	22.3	20.0	21.0	17.5	15.0	12.5	11.5	11.8
PH	8.2	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3
SS (mg/L)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						
COD (mg/L)	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
BOD(mg/L)	1未満	1未満	1未満	2	1	1未満						
大腸菌群数(個/mL)	0	2	1	2	2	4	0	1	2	1	0	2
全窒素 (mg/L)	3.3	5.0	3.2	2.8	1.7	2.4	1.6	1.4	1.8	1.0	3.6	0.9
全りん (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満						

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月23日	5月12日	6月9日	7月7日	8月11日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
検査項目／結果が得られた日	4月30日	5月20日	7月1日	7月19日	8月24日	9月16日	11月2日	11月19日	12月21日	1月27日	2月15日	3月24日
水温(°C)	17.0	16.5	15.5	19.0	23.0	20.0	21.5	17.5	15.0	12.0	11.5	11.2
PH	8.1	8.2	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3
SS(mg/L)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満						
COD (mg/L)	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
BOD(mg/L)	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満						
大腸菌群数(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
全窒素 (mg/L)	3.0	4.5	3.3	2.8	1.9	2.6	1.6	1.0	1.4	0.5	1.7	1.8
全リン (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満						

	基準値
PH	5.8～8.6
SS(mg/L)	60
COD (mg/L)	90
BOD (mg/L)	60
大腸菌群数(個/mL)	3000
全窒素 (mg/L)	120
全リン (mg/L)	16

令和2年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月27日	5月19日	6月17日	7月15日	8月26日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
検査項目／結果が得られた日	5月7日	5月26日	6月25日	7月22日	9月4日	9月14日	10月20日	11月20日	12月22日	1月19日	2月22日	3月18日
水温(°C)	16.0	19.0	21.5	18.5	25.0	22.5	19.8	18.0	15.0	11.5	13.0	15.0
PH	8.0	7.7	7.6	7.7	7.9	8.1	7.7	8.0	8.2	8.3	8.1	8.2
SS (mg/L)	7	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/L)	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
BOD (mg/L)	1	1未満	2	1	1	1未満	1	1未満	1	1	1未満	1
大腸菌群数(個/mL)	10	7	1	32	3	8	7	1	4	0	2	2
全窒素 (mg/L)	5.7	3.9	2.9	5.5	2.0	1.6	5.3	3.2	1.7	1.1	1.3	1.0
全リン (mg/L)	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月27日	5月19日	6月17日	7月15日	8月26日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
検査項目／結果が得られた日	5月7日	5月26日	6月25日	7月22日	9月4日	9月14日	10月20日	11月20日	12月22日	1月19日	2月22日	3月18日
水温(°C)	16.2	19.5	22.5	18.5	25.5	21.7	20.2	18.0	14.0	10.0	12.0	14.5
PH	8.0	7.6	7.8	7.7	8.2	8.3	7.8	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2
SS(mg/L)	5未満	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/L)	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
BOD (mg/L)	1	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/mL)	0	0	4	0	26	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/L)	5.6	3.9	2.7	5.5	1.7	1.5	5.3	3.2	1.7	0.9	1.3	1.1
全リン (mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

	基準値
PH	5.8～8.6
SS(mg/L)	60
COD (mg/L)	90
BOD (mg/L)	60
大腸菌群数(個/mL)	3000
全窒素 (mg/L)	120
全リン (mg/L)	16