

# 質 疑 回 答 書

整理番号 8-水業-1

物品名 令和8年度量水器(水道メーター)購入

回答日 令和8年5月14日

木津川市上下水道部業務課

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	各口径毎の年間予定納期（納入スケジュール）をお教え下さい。	別紙参照（令和8年度メーター購入計画） ※あくまで予定です。
2	遠隔式水道メーターの口径13mm・50mmは、カウンター（受信機）・コード（10m）は不要という解釈でよろしいでしょうか。	水道メーター購入仕様書P6（5. 付属品）に記載しています。 ※遠隔電子式メーターの専用個別受信器は、防雨機能等により屋外での使用に耐えうるもの。 ※有線の遠隔電子式メーターは、伝送コードの長さを10m以上とする。
3	特記仕様書の備考5. に記載の「各水道メーターの色」というのは蓋色という解釈でよろしいでしょうか。	蓋の色です。
4	特記仕様書の備考5. に「各水道メーターの色はグレー（旧日本水道メーター工業会番号JWMM00-A05）」とありますが、グレーの旧日本水道メーター工業会番号はJWMM00-A08で、仕様書に記載のJWMM00-A05は藤色になります。どちらが正しいですか。	グレー（JWMM00-A08）が正しいです。
5	各口径の水道メーターの初回納期と初回発注個数を教えて下さい。	番号1をご参照ください。

6	口径13mm（遠隔）には受信機やコードの記載がありませんが、不要という認識でよろしいでしょうか。	番号2をご参照ください。
7	口径50mmの遠隔メーターには受信機やコードの記載がありませんが、不要という認識でよろしいでしょうか。	番号2をご参照ください。
8	以下余白。	