船屋浄水場浄水池　有機フッ素化合物　検査結果

※水質基準：50ng/L以下（令和7年度までは暫定目標値）

（単位：ng/L）

採水日	浄水	備　考
令和8年3月26日	5未満 （※定量下限値未満）	活性炭ろ過機の浄水能力試験 （第１号取水井含む）
令和8年4月20日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年5月15日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年6月2日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年7月10日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年８月10日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年9月9日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年10月5日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果

※定量下限値未満・・・定量できるほどの量ではないということ