船屋浄水場浄水池　有機フッ素化合物　検査結果

※水質基準：50ng/L以下（令和7年度までは暫定目標値）

（単位：ng/L）

採水日	浄水	備　考
令和8年3月26日	5未満 （※定量下限値未満）	活性炭ろ過機の浄水能力試験 （第１号取水井含む）
令和8年4月20日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年5月15日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年6月2日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年7月10日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年８月10日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果
令和8年9月9日	5未満 （※定量下限値未満）	モニタリング結果

※定量下限値未満・・・定量できるほどの量ではないということ