令和8年度　　木津川市水道事業水質検査結果総括表（原水）

採水地点			宮ノ裏1取水井	宮ノ裏2取水井	宮ノ裏3取水井	船屋第1取水井	船屋第2取水井戸	観音寺取水井戸	里取水井戸	石部取水井戸	鳥田取水井戸	河原取水井戸	尻江取水井戸	山城第1号取水井	山城第2号取水井	山城第3号取水井	基準	備考
採水日			8月13日	8月13日	8月13日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日	8月13日	8月13日	8月13日		
気温		(℃)	26.5	26.5	26.5	32.0	30.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.2	31.2	23.3	24.0	24.6		
水温		(℃)	19.8	18.9	19.2	17.5	18.3	17.3	20.2	17.2	17.2	17.3	22.1	20.0	17.8	19.0		
項目名（単位）	一般細菌	(個/ml)	検出せず	検出せず	1	5	14	検出せず	2	検出せず	検出せず	検出せず	6	検出せず	6	検出せず		原水41項目⑦
	大腸菌	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		原水41項目⑦
	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		原水41項目⑦
	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		原水41項目⑦
	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		原水41項目⑦
	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		原水41項目⑦
	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満		原水41項目⑦
	六価クロム化合物	(mg/l)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		原水41項目⑦
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		原水41項目⑦
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		原水41項目⑦
	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.71	2.22	1.86	3.52	2.22	1.09	0.02未満	5.37	2.79	1.19	1.22	0.02未満	0.13	0.30		原水41項目⑦
	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.08	0.08未満	0.08未満	0.12	0.19	0.08未満	1.0	0.08未満	0.11	0.08未満	0.08未満	0.11	0.08未満	0.08未満		原水41項目⑦
	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	0.06	0.05	0.07	0.08	0.11	0.04	0.69	0.02未満	0.10	0.04	0.02	0.48	0.06	0.04		原水41項目⑦
	四塩化炭素	(mg/l)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		原水41項目⑦
	1，4－ジオキサン	(mg/l)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		原水41項目⑦
	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		原水41項目⑦
	ジクロロメタン	(mg/l)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		原水41項目⑦
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		原水41項目⑦
	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		原水41項目⑦
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/l)	0.000018	0.000026	0.000030	0.000038	0.000022	0.000018	0.000005	0.000005未満	0.000015	0.000020	0.000005未満	0.000005未満	0.000012	0.000013		原水41項目⑦
	ベンゼン	(mg/l)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		原水41項目⑦
	塩素酸	(mg/l)	浄水場での水処理にて発生する、消毒剤及び消毒副生成物に該当するものであり、原水には存在しないため検査は行っておりません。															
	クロロ酢酸	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ジクロロ酢酸	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン	(mg/l)																
	臭素酸	(mg/l)																
	総トリハロメタン	(mg/l)																
	トリクロロ酢酸	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン	(mg/l)																
	ブロモホルム	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	0.007	0.024	0.012	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006		原水41項目⑦
	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		原水41項目⑦
	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.07	0.19	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.30	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2.0	1.5	1.6		原水41項目⑦
	銅及びその化合物	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		原水41項目⑦
	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	14	13	17	13	15	17	71	13	20	17	13	32	15	15		原水41項目⑦
	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.008	0.006	0.027	0.005未満	0.037	0.005未満	0.23	0.005未満	0.023	0.005未満	0.005未満	0.68	0.56	0.61		原水41項目⑦
	塩化物イオン	(mg/l)	15.3	13.1	20.3	7.6	8.0	15.3	20.7	9.1	14.2	14.0	6.7	30.7	11.0	7.6		原水41項目⑦
	カルシウム、マグネシウム（硬度）	(mg/l)	65.0	58.9	81.4	67.7	69.6	53.5	44.0	43.4	51.5	49.2	28.5	63.5	65.2	63.9		原水41項目⑦
	蒸発残留物	(mg/l)	154	160	210	166	168	176	310	164	184	172	142	222	168	168		原水41項目⑦
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		原水41項目⑦
	ジェオスミン	(mg/l)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		原水41項目⑦
	2－メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		原水41項目⑦
	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		原水41項目⑦
	フェノール類	(mg/l)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		原水41項目⑦
	有機物（TOC）	(mg/l)	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満		原水41項目⑦
	ｐｈ値	－	6.71	6.47	6.37	6.29	6.29	6.48	7.06	6.24	6.38	6.42	6.74	7.07	6.43	6.78		原水41項目⑦
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		原水41項目⑦
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		原水41項目⑦
	色度	(度)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5	1未満	1未満	1未満	1未満	21	1未満	8		原水41項目⑦
	濁度	(度)	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	1.3		原水41項目⑦
	遊離残留塩素	(mg/l)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
判定			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		