

令和5年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水										
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日				
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月16日	6月20日	7月27日	8月24日	9月21日				
水温(°C)	15.3	16.0	18.0	21.0	24.0	26.0				
PH	8.2	7.7	8.5	8.2	8.2	8.2				
SS (mg/l)	15	5未満	13	5未満	11	5未満				
COD (mg/l)	2	2	2	2	3	2				
BOD(mg/l)	1	4	1未満	1未満	2	1未満				
大腸菌群数(個/ml)	0	0	4	0	1	1				
全窒素 (mg/l)	3.0	10.0	5.0	2.9	2.0	1.7				
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				

桜台環境センター回転円板(出)排水										
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日				
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月16日	6月20日	7月27日	8月24日	9月21日				
水温(°C)	15.0	17.0	18.0	20.0	25.0	24.0				
PH	8.3	8.0	8.3	8.2	8.2	8.1				
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	8	5未満	5未満				
COD (mg/l)	1	2	2	2	2	2				
BOD(mg/l)	1未満	1	1未満	1未満	2	1未満				
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	0	0				
全窒素 (mg/l)	2.0	10.0	5.0	3.0	1.9	1.6				
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

令和4年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月25日	5月11日	6月8日	7月13日	8月24日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日
検査項目／結果が得られた日	5月3日	5月18日	6月14日	7月19日	9月8日	9月22日	10月18日	11月17日	12月15日	1月17日	2月14日	3月14日
水温(°C)	19.0	17.0	18.0	19.7	22.3	22.0	18.0	16.0	13.0	11.0	11.5	11.8
PH	8.3	8.2	8.1	8.0	7.5	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.2
SS (mg/l)	5未満	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	8	9	5未満
COD (mg/l)	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
BOD(mg/l)	1	1未満	1未満	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1
大腸菌群数(個/ml)	0	0	1	1	0	14	7	0	0	1	0	0
全窒素 (mg/l)	0.4	2.2	0.7	3.5	3.5	4.0	4.5	2.3	1.4	1.5	1.2	0.8
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月25日	5月11日	6月8日	7月13日	8月24日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日
検査項目／結果が得られた日	5月3日	5月18日	6月14日	7月19日	9月8日	9月22日	10月18日	11月17日	12月15日	1月17日	2月14日	3月14日
水温(°C)	22.7	17.0	18.5	20.5	22.8	24.5	18.2	14.6	12.5	10.0	10.5	11.2
PH	8.2	8.3	8.2	8.0	7.7	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2
BOD(mg/l)	1	1未満	1未満	0.5未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	0.5	2.0	0.7	3.6	3.5	3.7	4.2	2.5	1.5	1.5	0.9	1.0
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

令和3年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月23日	5月12日	6月9日	7月7日	8月11日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
検査項目／結果が得られた日	4月30日	5月20日	7月1日	7月19日	8月24日	9月16日	11月2日	11月19日	12月21日	1月27日	2月15日	3月24日
水温(°C)	16.5	16.8	18.5	19.0	22.3	20.0	21.0	17.5	15.0	12.5	11.5	11.8
PH	8.2	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3
SS (mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	2	1	2	2	4	0	1	2	1	0	2
全窒素 (mg/l)	3.3	5.0	3.2	2.8	1.7	2.4	1.6	1.4	1.8	1.0	3.6	0.9
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月23日	5月12日	6月9日	7月7日	8月11日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
検査項目／結果が得られた日	4月30日	5月20日	7月1日	7月19日	8月24日	9月16日	11月2日	11月19日	12月21日	1月27日	2月15日	3月24日
水温(°C)	17.0	16.5	15.5	19.0	23.0	20.0	21.5	17.5	15.0	12.0	11.5	11.2
PH	8.1	8.2	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
全窒素 (mg/l)	3.0	4.5	3.3	2.8	1.9	2.6	1.6	1.0	1.4	0.5	1.7	1.8
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

令和2年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月27日	5月19日	6月17日	7月15日	8月26日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
検査項目／結果が得られた日	5月7日	5月26日	6月25日	7月22日	9月4日	9月14日	10月20日	11月20日	12月22日	1月19日	2月22日	3月18日
水温(°C)	16.0	19.0	21.5	18.5	25.0	22.5	19.8	18.0	15.0	11.5	13.0	15.0
PH	8.0	7.7	7.6	7.7	7.9	8.1	7.7	8.0	8.2	8.3	8.1	8.2
SS (mg/l)	7	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
BOD(mg/l)	1	1未満	2	1	1	1未満	1	1未満	1	1	1未満	1
大腸菌群数(個/ml)	10	7	1	32	3	8	7	1	4	0	2	2
全窒素 (mg/l)	5.7	3.9	2.9	5.5	2.0	1.6	5.3	3.2	1.7	1.1	1.3	1.0
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月27日	5月19日	6月17日	7月15日	8月26日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
検査項目／結果が得られた日	5月7日	5月26日	6月25日	7月22日	9月4日	9月14日	10月20日	11月20日	12月22日	1月19日	2月22日	3月18日
水温(°C)	16.2	19.5	22.5	18.5	25.5	21.7	20.2	18.0	14.0	10.0	12.0	14.5
PH	8.0	7.6	7.8	7.7	8.2	8.3	7.8	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2
SS(mg/l)	5未満	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
BOD(mg/l)	1	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	4	0	26	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	5.6	3.9	2.7	5.5	1.7	1.5	5.3	3.2	1.7	0.9	1.3	1.1
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

令和元年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月24日	5月8日	6月11日	7月10日	8月7日	9月11日	10月17日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月11日
検査項目／結果が得られた日	5月10日	5月29日	7月9日	8月2日	8月13日	9月18日	10月28日	11月28日	12月19日	1月17日	2月19日	3月23日
水温(°C)	18.0	17.5	19.5	20.0	22.0	24.0	18.5	18.0	15.5	13.5	13.5	14.5
PH	8.3	8.5	8.0	7.7	7.7	7.7	7.6	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0
SS (mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2
BOD(mg/l)	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	43	40	70	47	150	1	22	0	0	13	14
全窒素 (mg/l)	1.5	1.6	1.8	3.7	6.3	4.6	4.1	5.8	3.3	2.0	1.7	2.3
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月24日	5月8日	6月11日	7月10日	8月7日	9月11日	10月17日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月11日
検査項目／結果が得られた日	5月10日	5月29日	7月9日	8月2日	8月13日	9月18日	10月28日	11月28日	12月19日	1月17日	2月19日	3月23日
水温(°C)	18.0	17.5	20.0	21.0	24.0	25.0	18.0	18.0	14.5	13.8	12.8	14.5
PH	8.4	8.5	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	8.1
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2
BOD(mg/l)	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	1.5	1.7	2.8	3.8	6.5	4.6	4.0	5.9	3.2	1.9	1.8	2.2
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成30年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月23日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月17日	2月13日	3月13日
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月18日	7月4日	7月24日	8月17日	9月21日	10月22日	12月3日	12月21日	1月25日	2月22日	3月29日
水温(°C)	16.0	15.0	17.0	21.0	23.0	21.8	20.3	17.0	13.0	11.3	11.5	14.0
PH	7.5	7.6	7.8	7.3	7.8	7.6	7.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.0
SS (mg/l)	5未満	5	5未満	7	7	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1
BOD(mg/l)	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1未満	1
大腸菌群数(個/ml)	16	44	168	94	125	151	54	23	13	6	1	8
全窒素 (mg/l)	3.4	3.2	3.1	3.7	1.7	1.6	4.4	1.6	1.2	0.8	0.9	1.4
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月23日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月17日	2月13日	3月13日
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月18日	7月4日	7月24日	8月17日	9月21日	10月22日	12月3日	12月21日	1月25日	2月22日	3月29日
水温(°C)	16.5	16.0	17.5	20.0	24.5	22.0	20.5	16.2	12.7	10.0	10.4	13.0
PH	8.0	7.7	7.8	7.2	8.0	7.8	7.7	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0
全窒素 (mg/l)	3.2	3.2	2.7	3.8	1.7	1.5	4.4	1.5	1.2	0.7	0.9	1.4
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成29年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月19日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月7日
検査項目／結果が得られた日	5月11日	5月19日	7月4日	8月7日	8月23日	10月2日	10月23日	11月15日	12月22日	1月18日	2月23日	3月16日
水温(°C)	15.0	17.0	18.5	23.8	15.1	24.6	21.8	17.3	11.0	10.5	9.0	12.0
PH	8.0	8.2	7.7	7.9	8.2	8.2	8.0	7.4	8.1	8.1	8.4	8.3
SS (mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
BOD(mg/l)	1	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	2	1
大腸菌群数(個/ml)	1	2	2	2	1	2	3	4	3	0	0	6
全窒素 (mg/l)	2.3	3.7	3.7	2.3	1.8	2.0	2.4	6.1	2.9	2.1	2.0	1.6
全りん (mg/l)	0.1未満	0.3	0.4	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月19日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月7日
検査項目／結果が得られた日	5月11日	5月19日	7月4日	8月7日	8月23日	10月2日	10月23日	11月15日	12月22日	1月18日	2月23日	3月16日
水温(°C)	15.0	17.0	20.2	25.5	25.8	23.8	22.5	16.8	10.0	7.0	9.0	10.5
PH	8.0	8.1	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	8.3	8.3
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1	1	2	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	2.2	3.9	3.2	2.5	1.8	2.0	2.4	6.2	2.7	2.3	2.0	1.6
全リン (mg/l)	0.1未満	0.3	0.3	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成28年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月21日	10月11日	11月8日	12月14日	1月10日	2月14日	3月14日
検査項目／結果が得られた日	5月6日	5月19日	6月24日	7月28日	8月24日	9月30日	10月19日	11月18日	12月28日	1月23日	2月24日	3月28日
水温(°C)	17.0	16.5	24.8	20.0	24.0	20.0	19.0	16.0	13.0	12.0	10.0	12.0
PH	7.9	8.0	7.8	7.7	7.9	7.0	8.0	8.3	8.0	8.1	8.2	8.1
SS (mg/l)	8	9	7	5未満	5	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	2	2	2	2	4	2	1	1未満	1	1	2
BOD(mg/l)	1	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満
大腸菌群数(個/ml)	2	1	3	6	1	9	3	1	4	1	1	1
全窒素 (mg/l)	4.7	3.5	2.3	4.4	2.8	6.1	4.8	2.2	2.0	3.1	2.4	2.1
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月26日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月21日	10月11日	11月8日	12月14日	1月10日	2月14日	3月14日
検査項目／結果が得られた日	5月6日	5月19日	6月24日	7月28日	8月24日	9月30日	10月19日	11月18日	12月28日	1月23日	2月24日	3月28日
水温(°C)	17.0	16.5	25.8	20.0	25.0	20.5	19.0	14.0	12.0	11.0	9.0	10.0
PH	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.1	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	2	2	1	3	4	2	1	2	2	1	2
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	4.4	3.4	2.2	4.3	2.9	5.8	4.7	2.1	2.0	3.0	2.3	2.1
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成27年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月11日	10月13日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月9日
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月20日	6月18日	7月16日	8月21日	9月24日	10月21日	11月20日	12月17日	1月20日	2月19日	3月17日
水温(°C)	15.0	15.0	17.0	16.0	21.5	19.0	20.2	19.0	14.0	10.5	11.0	13.0
PH	7.8	8.4	8.1	7.9	7.9	7.5	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	8.1
SS (mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	4	3	3	3	6	3	8	4	2	1	3	4
全窒素 (mg/l)	3.8	3.4	2.6	3.8	3.0	4.2	2.6	1.6	1.5	2.4	2.5	3.0
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月22日	5月13日	6月10日	7月8日	8月12日	9月11日	10月13日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月9日
検査項目／結果が得られた日	5月4日	5月20日	6月18日	7月16日	8月21日	9月24日	10月21日	11月20日	12月17日	1月20日	2月19日	3月17日
水温(°C)	14.8	15.0	18.0	16.0	21.5	19.0	19.8	18.0	12.5	12.0	10.0	13.0
PH	7.8	8.0	8.1	7.5	8.1	7.8	8.3	8.3	8.1	7.9	7.8	8.1
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	6	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1未満	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	3.7	3.3	2.5	3.9	2.8	4.2	2.5	1.7	1.4	2.1	6.5	3.1
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成26年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月23日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月4日
検査項目／結果が得られた日	5月1日	5月22日	6月27日	7月17日	8月22日	9月18日	10月16日	11月18日	12月17日	1月16日	2月18日	3月17日
水温(°C)	13.6	17.0	18.5	19.5	23.0	20.5	19.5	17.0	13.0	12.0	12.0	10.5
PH	7.6	7.8	7.9	8.1	8.1	8.0	8.2	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0
SS (mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	43	65	16	19	6	6	7	4	6	4	1	1
全窒素 (mg/l)	4.0	2.6	1.6	1.5	1.3	5.6	3.0	2.9	3.2	3.1	4.3	3.1
全りん (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月23日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月4日
検査項目／結果が得られた日	5月1日	5月22日	6月27日	7月17日	8月22日	9月18日	10月16日	11月18日	12月17日	1月16日	2月18日	3月17日
水温(°C)	13.5	17.5	19.5	21.0	24.5	22.0	19.7	16.5	12.0	9.2	11.0	10.0
PH	7.5	7.8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	8.1
SS(mg/l)	10	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	0	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	4.1	2.4	1.3	1.2	1.4	5.6	3.0	3.1	3.3	2.9	4.4	3.0
全リン (mg/l)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成25年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月25日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月11日	10月9日	11月19日	12月11日	1月8日	2月12日	3月5日
検査項目／結果が得られた日	5月7日	5月29日	6月26日	7月24日	8月23日	9月25日	10月21日	12月4日	12月24日	1月20日	2月18日	3月18日
水温(°C)	16.2	18.8	21.1	22.0	23.5	22.2	21.2	15.0	13.0	11.0	10.0	11.5
PH	8.4	8.1	8.1	7.9	8.1	7.5	7.8	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1
SS (mg/l)	5未満	5未満	9	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1.0	2.0	2.3	1.8	1.3	1.7	2.0	1.8	1.8	1.5	1.6	1.6
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1.7	1未満	1未満	1未満	1.2	1未満	1未満	1.2	1.4	1未満
大腸菌群数(個/ml)	28	197	103	65	67	16	15	8	9	3	5	6
全窒素 (mg/l)	3.8	3.4	2.3	5.3	2.9	5.4	3.9	1.6	2.6	1.3	1.8	2.8
全りん (mg/l)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月25日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月11日	10月9日	11月19日	12月11日	1月8日	2月12日	3月5日
検査項目／結果が得られた日	5月7日	5月29日	6月26日	7月24日	8月23日	9月25日	10月21日	12月4日	12月24日	1月20日	2月18日	3月18日
水温(°C)	15.5	20.0	22.1	22.8	24.0	22.2	21.5	14.4	11.5	10.0	9.0	11.0
PH	8.3	8.1	8.2	8.0	8.1	7.5	7.8	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0
SS(mg/l)	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
COD (mg/l)	1.0	2.0	2.6	1.8	1.3	1.9	1.6	1.9	1.1	1.2	1.3	1.6
BOD(mg/l)	1未満	1未満	1.6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数(個/ml)	0	26	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0
全窒素 (mg/l)	3.7	3.5	2.4	5.4	2.9	5.7	3.9	1.6	2.5	1.1	2.1	2.8
全リン (mg/l)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成24年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月26日	5月21日	6月18日	7月25日	8月20日	9月24日	10月15日	11月22日	12月17日	1月21日	2月25日	3月19日
検査項目／結果が得られた日	5月11日	6月4日	7月3日	8月6日	9月6日	#####	11月9日	12月10日	1月11日	2月8日	3月12日	3月29日
水温(°C)	16.8	18.5	21.0	25.4	21.9	22.0	19.2	15.8	13.5	11.2	11.9	14.7
PH	7.8	8.1	7.8	7.9	7.7	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
SS (mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
COD (mg/l)	3	2	2	3	4	2	3	2	2	2	2	2
BOD(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
大腸菌群数(個/ml)	75	89	63	13	170	82	240	70	62	100	11	10
全窒素 (mg/l)	5.2	3.5	2.6	4.9	6.3	3.1	4.4	2.9	3.2	4.2	6.4	4.7
全りん (mg/l)	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月26日	5月21日	6月18日	7月25日	8月20日	9月24日	10月15日	11月22日	12月17日	1月21日	2月25日	3月19日
検査項目／結果が得られた日	5月11日	6月4日	7月3日	8月6日	9月6日	#####	11月9日	12月10日	1月11日	2月8日	3月12日	3月29日
水温(°C)	16.3	18.5	21.0	25.5	22.3	22.2	19.2	15.3	13.0	9.5	11.4	14.8
PH	8.0	7.9	7.8	8.1	7.8	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1
SS(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
COD (mg/l)	2	2	2	3	4	2	2	2	2	2	3	2
BOD(mg/l)	1	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
大腸菌群数(個/ml)	検出せず	検出せず	検出せず	9	280	32	16	19	検出せず	9	検出せず	検出せず
全窒素 (mg/l)	5.4	3.7	2.7	4.9	6.4	2.9	4.5	2.9	3.2	4.0	6.4	4.7
全リン (mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16

平成23年度山城町桜台環境センター 水質検査結果一覧表

月1回測定

桜台環境センター回転円板(入り)排水												
／検査月日	4月26日	5月20日	6月15日	7月15日	8月22日	9月13日	10月18日	11月16日	12月9日	1月19日	2月20日	3月19日
検査項目／結果が得られた日	5月6日	6月1日	6月27日	7月20日	9月5日	9月28日	10月28日	11月29日	1月6日	2月15日	3月9日	3月23日
水温(°C)	17.0	18.0	19.0	25.0	28.0	26.0	24.0	17.0	15.0	14.0	14.0	15.0
PH	8.2	8.3	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.8	8.3	8.0	8.1	7.8
SS (mg/l)	4	2	3	4	2	3	3	4	3	2	2	3
COD (mg/l)	2.5	2.9	2.8	3.1	2.4	2.3	2.4	2.1	1.9	1.7	2.2	1.7
BOD(mg/l)	1.6	1.6	1.6	1.8	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.4	1.2
大腸菌群数(個/ml)	150	30未満	60	30未満	30未満	30未満	75	80	30未満	60	30未満	30未満
全窒素 (mg/l)	6.0	5.8	6.2	5.8	3.1	3.5	4.0	4.1	3.3	2.7	3.3	4.8
全りん (mg/l)	0.021	0.023	0.031	0.050	0.031	0.026	0.033	0.038	0.035	0.026	0.026	0.035

桜台環境センター回転円板(出)排水												
／検査月日	4月26日	5月20日	6月15日	7月15日	8月22日	9月13日	10月18日	11月16日	12月9日	1月19日	2月20日	3月19日
検査項目／結果が得られた日	5月6日	6月1日	6月27日	7月20日	9月5日	9月28日	10月28日	11月29日	1月6日	2月15日	3月9日	3月23日
水温(°C)	17.0	18.0	19.0	25.0	28.0	26.0	24.0	17.0	15.0	14.0	14.0	15.0
PH	8.1	8.4	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	7.8	7.7
SS(mg/l)	1	2	2	3	1	2	2	1	1	1未満	1未満	2
COD (mg/l)	1.8	2.2	2.8	2.9	1.8	1.7	1.9	1.6	1.2	1.1	1.4	1.2
BOD(mg/l)	1.1	1.3	1.4	1.6	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9
大腸菌群数(個/ml)	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
全窒素 (mg/l)	4.6	5.3	5.7	5.3	2.5	3.0	3.7	3.3	3.1	2.6	2.8	3.9
全リン (mg/l)	0.017	0.017	0.026	0.045	0.024	0.021	0.030	0.030	0.026	0.023	0.021	0.030

	基準値
PH	5.8~8.6
SS(mg/l)	60
COD (mg/l)	90
BOD (mg/l)	60
大腸菌群数(個/ml)	3000
全窒素 (mg/l)	120
全リン (mg/l)	16