

加茂支所機器リスト

設備名	製造者名	製造番号等	備 考		
ポンプ	極東機械製作所	SJF65X50H675	回転軸:3600rpm	性能:0.5MPa 450ℓ/min	
電動機	三菱電機株式会社	SB-E	回転軸:3500rpm		
自動火災報知設備	ホーチキ株式会社	受第54～1～5号複合番			
ガス漏れ火災警報設備	ホーチキ株式会社	PGZ-BW(LP)	自立型		
非常警報器具	松下	WL-6500シリーズ			
排煙設備	キョクトウ	AES-F	外形:M-2盤		
防排煙制御設備	ホーチキ株式会社				
受水槽			槽数:1	材質:FRP製	有効容量:48m ³
高置水槽			槽数:1	材質:FRP製	容量:15m ³
エレベーター	日本オーチスエレベーター株式会社	第56NE9740(K)号	ロープ式 乗用 機械室有	定格容量:5.50×1kW	定格速度:45.00m/min
			積載量:750kg	定員:11人	

加茂支所庁舎電気設備 機器リスト

機器名称	定格				製造者名 製造年月	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考
高圧気中開閉器	7200V	200A	ZCT内蔵		戸上電気製造所 2010年12月	KLT-P16D2N11 E325304	構内第1柱 受電用	1	23.1.10取替え
高圧避雷器	8400V	2500A	酸化亜鉛型		三菱電機 2003年	MASE	構内第1柱 受電用	3	
高圧断路器	7200V	200A	相間バリヤ取付		三菱電機 2007年	DV-1 321000	受電用キュービクル 受電用	3	
高圧断路器	7200V	200A	相間バリヤ取付		三菱電機 2007年	DV-1 321000	第2キュービクル 受電用	3	
計器用変圧器	6600/110V	100VA	全モールド 高圧断路器-主遮断	眼流ヒューズ	三菱電機 2007年	PD-100HF 36770	受電用キュービクル 受電用	1	PF:三菱、PL、7.2KV、1A、40KA、4本
計器用変圧器	6600/110V	100VA	全モールド 高圧断路器-主遮断	眼流ヒューズ	三菱電機 2007年	PD-100HF 39813	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変圧器	6600/110V	100VA	全モールド 高圧断路器-主遮断	眼流ヒューズ	三菱電機 2007年	PD-100HF 39769	第2キュービクル 受電用	1	
計器用変圧器	6600/110V	100VA	全モールド 高圧断路器-主遮断	眼流ヒューズ	三菱電機 2007年	PD-100HF 40058	第2キュービクル 受電用	1	
高圧真空遮断器	7200V	600A	12.5kA	0.05秒	三菱電機 2003年	VF-13NH-C	受電用キュービクル 受電用	1	
高圧真空遮断器	7200V	400A	8kA	0.05秒	三菱電機 2007年3月	VF-8NH-D 7QB521	第2キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V 主遮断装置負荷側	40VA	全モールド	100A	三菱電機 2007年	CD-40K 43453	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V 主遮断装置負荷側	40VA	全モールド	100A	三菱電機 2007年	CD-40K 43454	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V 主遮断装置負荷側	40VA	全モールド	100A	三菱電機 2007年	CD-40K 44227	第2キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V 主遮断装置負荷側	40VA	全モールド	100A	三菱電機 2007年	CD-40K 44228	第2キュービクル 受電用	1	
高圧交流負荷開閉器	7200V 相間バリヤ取付	200A	PF(G50A 40kA)		三菱電機 2010年	SCL-EHS1R A10TX0465	第2キュービクル 動力用	1	PF:T30A 旧SC用 2012年3月20日取替 PF: 2012
高圧交流負荷開閉器	7200V 相間バリヤ取付	200A	PF(G50A 40kA)		三菱電機 2010年	SCL-EHS1R A10TX0431	第2キュービクル 電灯用	1	PF:T20A 旧SC用 2012年3月20日 PF:2012
高圧交流負荷開閉器	7200V 相間バリヤ取付	200A 3本	PF(G50A 40kA)		三菱電機 2010年	SCL-EHS1R A10TX0430	第2キュービクル 進相用	1	PF:C15A PFのみ取替 2012年3月20日
変圧器	6600/210-105V 単相	100kVA 83L	油入	単三	東芝 2007年	HCR-SEVA1 7460940	第2キュービクル NO.1電灯用	1	2.8%
変圧器	6600/210V 三相	300kVA 205L	油入	Y△	東芝 2007年	HCR-SEVA1 7010791	第2キュービクル NO.1電灯用	1	3.6%

加茂支所庁舎電気設備 機器リスト

機器名称	定格				製造者名 製造年月	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考
高圧コンデンサ	7020V		100kvar		指月電気製作所 2012年	LV-6 CM03326	第2キュービクル 進相用	1	品番:LV666C6100R26 2012年3月20日取替
高圧方向地絡継電器	0.2V	0.2秒	5%		戸上電気製造所 2010年12月	LTR-P-D A831456	受電用キュービクル 受電用	1	23.1.10取替え
不足電圧継電器		80V	1秒		三菱電機 2007年	MUV-A1V-R 7E401UG2024	受電用キュービクル 受電用	1	
漏電警報機	0.8A				オムロン 2007年	AGD-NY4 0827	第2キュービクル NO.1電灯用	1	
漏電警報機	0.8A				オムロン 2007年	AGD-NY4 0827	第2キュービクル NO.1電灯用	1	
過電流継電器	3A	1秒	30A	R・T相	三菱電機 2003年	MOC-A1V-RD QS03PDB0060	受電用キュービクル 受電用	1	静止型
過電流継電器	3A	1秒	30A	R・T相	三菱重工業 2007年	MOC-A1T-R 7E102SF4173	第2キュービクル 受電用	1	静止型
高圧ケーブル	6600V 地中	CV-T テープ巻	38sq E-T	25m	住電日立ケーブル 2007年	施工日2007年4月29日	受電用	1	山下電気工業株式会社 野本和仁
高圧ケーブル	6600V 地中	CV-T テープ巻	38sq E-T	110m	藤倉電線 2007年	施工日2007年4月29日	第2キュービクル送り	1	山下電気工業株式会社 野本和仁
キュービクル	その他				寺崎電気 1983年	16069	屋外 受電用	1	
キュービクル	その他				寺崎電気 1983年		屋外 第2キュービクル用	1	
発電機	220V ディーゼル	74kVA	2P	3600min-1	三菱重工エンジン 2017年	4サイクル、水冷、直列、直接噴射式 PG78QY-RO	屋上 非常用	1	