

質 疑 回 答 書

整理番号 5-建備-2

物 品 名 内垣外排水ポンプユニット

回答日 令和5年6月30日

木津川市建設部指導検査課

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	(納期について) 2024年3月末までの納入は必須条件でしょうか。工期延長は不可でしょうか。	入札公告条件のとおりです。
2	(据付の内容について) 納入予定場所の詳細状況をご教示願います。 (例:倉庫の床上?、屋内外の基礎?)	屋外、コンクリート舗装部への荷下ろし後、付属品にあるハンドリフトにて指定位置への移動、据え置きを想定しています。別途契約の工事にて、据付箇所の整備を行う予定ですので、工事の進捗状況に応じて、発注者と工程調整等を行い、据付作業をお願いします。
3	(据付の内容について) もし納入予定場所が基礎の場合、ポンプユニット等を固定するアンカーの打設も含まれるのでしょうか。それらを含む場合は今回のポンプユニット購入とは別途工事として発注されるのでしょうか。(従来では基礎に機器を置くだけでボルト固定は無しという考えでありますが、いかがでしょうか。)	コンクリート舗装部への据え置きのみを想定しており、アンカー打設による固定は不要です。
4	(据付の内容について) 自家発とパッケージ間のケーブル接続は行うのでしょうか。 それともパッケージの標準付属品であるケーブルを、お客様が都度接続されるのでしょうか。	自家発電機と排水ポンプユニット間のケーブル接続は不要です。使用時に、その都度、ケーブル接続することを想定しています。
5	(試運転について) 調整・試運転の内容は現地ではなく、製作工場での調整・試運転でよいのでしょうか。	監督職員立会のもと、製作工場での調整・試運転を想定しています。
以 下 余 白		